



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY

HK/B/1432/01/2014

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

Wyrób / product: **Modułowy nawiewnik z wpływem laminarnym typu SLM**

Zawierający / containing: stal nierdzewną, inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: stosowania w klimatyzacji pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych, w tym sal operacyjnych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

- Atest nie dotyczy filtrów stosowanych w w/w urządzeniu
- Montaż i eksploatacja urządzenia, w tym kontrola czystości filtrów powietrza, zgodnie z zaleceniami producenta
- Zastosowanie urządzenia musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym jest ono montowane

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych produktu
/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value of the product

Wytwórca / producer:

CLIMA GOLD S. J. Wojciech Bielański Piotr Machalski

84-230 Rumia, ul. Dolna 23

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

CLIMA GOLD S. J. Wojciech Bielański Piotr Machalski

84-230 Rumia, ul. Dolna 23

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2020-01-12 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2020-01-12 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 12 stycznia 2015

The date of issue of the certificate: 12th January 2015

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

Kierownik
Zakładu Higieny Środowiska

Bożena Krogulska
dr Bożena Krogulska

proj. T. Podsiady